原浄水区分	浄水
採取年月	2025年4月

報告書番号		W0250403307	W0250408317	W0250403309	W0250408319	W0250409319	W0250408318	W0250409320	W0250408320
採取日		2025/4/3	2025/4/8	2025/4/3	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/8	2025/4/9	2025/4/8
採取地点		第一配水場	春日台配水場	東町給水栓	古間木給水栓	南部配水場	北部配水場	下堀給水栓	戸崎給水栓
分析項目	基準値								
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	1	1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.003	0.001未満	0.003	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.0	2.3	3.7	2.3	0.20未満	7.2	1.8	7.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0006	0.0002未満	0.0004	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.004	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.004	0.009	0.005	0.006	0.010	0.010	0.013
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.001
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004	0.002	0.005	0.003	0.001	0.006	0.004	0.008
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満	0.02	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.7	11.7	16.0	11.9	9.7	21.7	12.4	21.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.015	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	17.5	12.9	16.7	12.8	11.9	25.6	14.2	25.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	82.1	64.7	79.4	65.5	52.1	78.2	63.5	76.9
蒸発残留物	500mg/L以下	193	163	183	155	155	217	147	214
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.9(20℃)	7.4(21℃)	8.0(21℃)	7.7(21℃)	7.5(23℃)	7.6(21℃)	7.7(23℃)	7.7(21℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.16	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.24	0.12	0.19	0.06	0.18	0.19	0.11	0.09
残留塩素	―	0.27	0.24	0.23	0.19	0.31	0.25	0.27	0.24
電気伝導率	―	21.9	18.2	22.1	17.9	15.5	24.3	17.7	24.4
アルカリ度	―	71.6	56.8	68.1	56.5	51.2	50.6	58.9	50.5
硫酸イオン	―	8.9	5.3	8.3	5.2	8.8	9.5	8.4	9.5
遊離残留塩素(現地)	―	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2025年度
採取地点	第一配水場

分析項目	基準値	2025年度4月
一般細菌	100個/mL以下	0
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	4.0
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0006
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.004
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	17.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	82.1
蒸発残留物	500mg/L以下	193
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.9(20℃)
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.24
残留塩素	―	0.27
電気伝導率	―	21.9
アルカリ度	―	71.6
硫酸イオン	―	8.9
遊離残留塩素(現地)	―	0.3

原浄水区分	浄水
年度	2025年度
採取地点	春日台配水場

分析項目	基準値	2025年度4月
一般細菌	100個/mL以下	0
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.3
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.015
塩化物イオン	200mg/L以下	12.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	64.7
蒸発残留物	500mg/L以下	163
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.4(21℃)
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.16
遊離残留塩素(試験室)	―	0.12
残留塩素	―	0.24
電気伝導率	―	18.2
アルカリ度	―	56.8
硫酸イオン	―	5.3
遊離残留塩素(現地)	―	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2025年度
採取地点	東町給水栓

分析項目	基準値	2025年度4月
一般細菌	100個/mL以下	0
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.7
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0004
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.003
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	16.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	79.4
蒸発残留物	500mg/L以下	183
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	8.0(21℃)
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.19
残留塩素	―	0.23
電気伝導率	―	22.1
アルカリ度	―	68.1
硫酸イオン	―	8.3
遊離残留塩素(現地)	―	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2025年度
採取地点	古間木給水栓

分析項目	基準値	2025年度4月
一般細菌	100個/mL以下	0
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.3
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	12.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	65.5
蒸発残留物	500mg/L以下	155
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(21℃)
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	－	0.06
残留塩素	－	0.19
電気伝導率	－	17.9
アルカリ度	－	56.5
硫酸イオン	－	5.2
遊離残留塩素(現地)	－	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2025年度
採取地点	南部配水場

分析項目	基準値	2025年度4月
一般細菌	100個/mL以下	0
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.20未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.009
塩化物イオン	200mg/L以下	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	52.1
蒸発残留物	500mg/L以下	155
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.5(23℃)
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	1.2
濁度	2度以下	0.05
遊離残留塩素(試験室)	―	0.18
残留塩素	―	0.31
電気伝導率	―	15.5
アルカリ度	―	51.2
硫酸イオン	―	8.8
遊離残留塩素(現地)	―	0.3

原浄水区分	浄水
年度	2025年度
採取地点	北部配水場

分析項目	基準値	2025年度4月
一般細菌	100個/mL以下	0
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	7.2
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.006
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	25.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	78.2
蒸発残留物	500mg/L以下	217
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.6(21℃)
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.19
残留塩素	―	0.25
電気伝導率	―	24.3
アルカリ度	―	50.6
硫酸イオン	―	9.5
遊離残留塩素(現地)	―	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2025年度
採取地点	下堀給水栓

分析項目	基準値	2025年度4月
一般細菌	100個/mL以下	1
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0003
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.002
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.4
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	14.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	63.5
蒸発残留物	500mg/L以下	147
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(23℃)
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5
濁度	2度以下	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.11
残留塩素	―	0.27
電気伝導率	―	17.7
アルカリ度	―	58.9
硫酸イオン	―	8.4
遊離残留塩素(現地)	―	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2025年度
採取地点	戸崎給水栓

分析項目	基準値	2025年度4月
一般細菌	100個/mL以下	1
大腸菌	検出されないこと	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	7.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.008
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	25.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	76.9
蒸発残留物	500mg/L以下	214
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(21℃)
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.09
残留塩素	―	0.24
電気伝導率	―	24.4
アルカリ度	―	50.5
硫酸イオン	―	9.5
遊離残留塩素(現地)	―	0.2