

様式第6号 その1 (第27条関係)

三沢市消防本部 (三沢市消防署)  
 消防長 (消防署長) 様

改修 (計画) 報告書を提出する年月日  
 を記入してください。

〇〇年〇〇月〇〇日

法人等の名称、代表者 (所有者・管理  
 者・占有者) を記入してください。

名 称 株式会社〇〇店  
 所在地 三沢市〇町〇丁目〇番〇号  
 関係者  
 職・氏名 代表取締役 〇〇 〇〇  
 担当者  
 職・氏名 店長 〇〇 〇〇

法人等内の担当者の職・氏  
 名を記入してください。

改修 (計画) 報告書

〇〇年〇〇月〇〇日交付を受けた立入検査結果通知書による不備指摘事項につ  
 いて、次のとおり報告します。

通知書に記載されている不備指摘内  
 容を記入してください。

記

不備指摘内容に対する、改修した内  
 容又は改修方法 (予定) を具体的に  
 記入してください。

通知書に記  
 載されてい  
 る不備指摘  
 番号を記入  
 してくださ  
 い。

消防 対象物	名 称	株式会社〇〇店	
	所在地	三沢市〇町〇丁目〇番〇号	
指摘 番号	指 示 事 項	改 修 結 果 ・ 改 修 計 画 の 内 容	
1	消火器一部未設置	2階事務室部分に消火器を設置 〇〇年〇〇月〇〇日 <input checked="" type="checkbox"/> 改修済 <input type="checkbox"/> 計画	
2	屋内消火栓設備未設置	1階東側事務室の窓を塞いでいた棚を撤去し、2階更衣室の窓を塞いでいたロッカーを撤去した。これにより開口部を確保した。 〇〇年〇〇月〇〇日 <input checked="" type="checkbox"/> 改修済 <input type="checkbox"/> 計画	
3	自動火災報知設備未設置	〇〇年〇〇月〇〇日から着工し、今年度中に設置予定 〇〇年〇〇月〇〇日 <input type="checkbox"/> 改修済 <input checked="" type="checkbox"/> 計画	

改修済みの場合は、「改修済」にチェックして、改修日を記入してください。

改修していない場合は、「計画」チェックして、改修予定日を記入してください。

さい。また、

して下さい。

添付して下さい。