

質疑応答書

令和 5 年 1 月 25 日提出

_____ 殿			
名称 駅東団地給水管布設工事			
下記のとおり質問しますので、回答願います。			
番号	図面番号	質疑事項	回答
1	図面番号 2	配管詳細図でソフトシール仕切弁φ50が3個、φ75が1個表記されていますが配水管資材明細表と労務明細表にはソフトシール仕切弁の名称がありませんが変更数量等で最終金額の増額に反映されますか。	不断水割 T 字管にソフトシール仕切弁も含み計上しています。（明細表規格参照） その他明細について疑義がある部分については、協議の上、必要と認められる場合には変更の対象とします。
2	図面番号 2	給水管取出し標準図でφ20 プレインゲート弁（並行おねじ）と表記されていますが、（めす）と読み替えて良いですか。	標準図を基本としますが、同等品以上の資材の使用については材料承認にて対応可能です。
3	図面番号 2	給水管取出し標準図でφ20 プレインゲート弁に接続されるφ20PP 継手分止水栓用ソケット（回転）は PE 用回転オスと読み替えて良いですか。	同上となります。
		他、上記の通り図面等、明細書等に多々整合性が合わないところがありますが、最終的には変更数量等で最終金額の増減に反映されるか伺いたい。	当初設計に対する疑義がある場合、また、現地状況等により設計変更が必要と判断される場合においては、協議の上、必要と認められる場合には変更の対象とします。