原浄水区分	浄水
採取年月	2026年5月

報告書番号		W0260512318	W0260514347	W0260512320	W0260512321	W0260514306	W0260514307	W0260514308	W0260514309
採取日		2026/5/12	2026/5/14	2026/5/12	2026/5/12	2026/5/14	2026/5/14	2026/5/14	2026/5/14
採取地点		第一配水場	春日台配水場	東町給水栓	古間木給水栓	南部配水場	北部配水場	下堀給水栓	戸崎給水栓

分析項目	基準値								
一般細菌	100個/mL以下	3	0	0	1	0	1	1	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.9	2.3	3.5	2.2	0.20未満	8.1	1.7	8.1
塩化物イオン	200mg/L以下	17.7	13.1	16.6	13.1	11.8	26.2	13.9	26.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(23℃)	7.9(24℃)	7.9(23℃)	7.8(23℃)	7.8(22℃)	7.6(22℃)	7.8(22℃)	7.7(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.9	1.9	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.51	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1.4	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	ー	0.23	0.15	0.16	0.11	0.21	0.10	0.13	0.09
電気伝導率	ー	15.0	17.1	17.2	15.0	11.6	21.5	16.8	23.2
硫酸イオン	ー	9.5	5.7	8.4	5.5	9.4	11.1	8.7	11.3
遊離残留塩素(現地)	ー	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	第一配水場

分析項目	基準値	2026年度4月	5月
一般細菌	100個/mL以下	0	3
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	―
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.8	3.9
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0005	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.004	―
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000002	―
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	―
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	―
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	―
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	―
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	―
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	―
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	―
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005	―
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	―
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.5	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	―
塩化物イオン	200mg/L以下	17.4	17.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	84.6	―
蒸発残留物	500mg/L以下	178	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	―
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	7.6(21℃)	7.7(23℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.22	0.23
残留塩素	―	0.28	―
電気伝導率	―	15.1	15.0
アルカリ度	―	74.4	―
硫酸イオン	―	9.0	9.5
遊離残留塩素(現地)	―	0.3	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	春日台配水場

分析項目	基準値	2026年度4月	5月
一般細菌	100個/mL以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	―
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.3	2.3
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	―
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	―
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	―
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	―
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	―
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	―
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	―
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	―
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	―
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	―
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.0	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.019	―
塩化物イオン	200mg/L以下	13.2	13.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	64.6	―
蒸発残留物	500mg/L以下	128	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	―
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(22℃)	7.9(24℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.9
濁度	2度以下	0.15	0.51
遊離残留塩素(試験室)	―	0.15	0.15
残留塩素	―	0.22	―
電気伝導率	―	13.5	17.1
アルカリ度	―	57.8	―
硫酸イオン	―	5.3	5.7
遊離残留塩素(現地)	―	0.3	0.3

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	東町給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月
一般細菌	100個/mL以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	―
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.3	3.5
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0003	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.002	―
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001	―
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	―
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	―
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	―
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	―
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	―
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	―
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	―
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004	―
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	―
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.7	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	―
塩化物イオン	200mg/L以下	15.9	16.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	77.8	―
蒸発残留物	500mg/L以下	178	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	―
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.8(20℃)	7.9(23℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.23	0.16
残留塩素	―	0.29	―
電気伝導率	―	16.1	17.2
アルカリ度	―	73.9	―
硫酸イオン	―	7.7	8.4
遊離残留塩素(現地)	―	0.2	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	古間木給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月
一般細菌	100個/mL以下	0	1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	―
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.2	2.2
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	―
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	―
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	―
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	―
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	―
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	―
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	―
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	―
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	―
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	―
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.8	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	―
塩化物イオン	200mg/L以下	13.0	13.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	64.3	―
蒸発残留物	500mg/L以下	117	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	―
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(22℃)	7.8(23℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.15	0.11
残留塩素	―	0.21	―
電気伝導率	―	14.7	15.0
アルカリ度	―	58.3	―
硫酸イオン	―	5.2	5.5
遊離残留塩素(現地)	―	0.3	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	南部配水場

分析項目	基準値	2026年度4月	5月
一般細菌	100個/mL以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	―
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.20未満	0.20未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	―
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	―
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	―
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	―
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	―
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	―
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	―
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	―
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	―
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	―
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.2	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.007	―
塩化物イオン	200mg/L以下	11.9	11.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	53.7	―
蒸発残留物	500mg/L以下	130	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	―
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.8(22℃)	7.8(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.0	0.9
濁度	2度以下	0.07	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.21	0.21
残留塩素	―	0.23	―
電気伝導率	―	10.0	11.6
アルカリ度	―	49.7	―
硫酸イオン	―	9.1	9.4
遊離残留塩素(現地)	―	0.3	0.3

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	北部配水場

分析項目	基準値	2026年度4月	5月
一般細菌	100個/mL以下	0	1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	―
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	8.1	8.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	―
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	―
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	―
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	―
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	―
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	―
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	―
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	―
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	―
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	―
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.007	―
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	―
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	22.8	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005	―
塩化物イオン	200mg/L以下	27.0	26.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	79.3	―
蒸発残留物	500mg/L以下	179	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	―
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(22℃)	7.6(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	1.9
濁度	2度以下	0.05未満	1.4
遊離残留塩素(試験室)	―	0.12	0.10
残留塩素	―	0.19	―
電気伝導率	―	18.2	21.5
アルカリ度	―	51.6	―
硫酸イオン	―	10.6	11.1
遊離残留塩素(現地)	―	0.2	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	下堀給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月
一般細菌	100個/mL以下	0	1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	ー
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	ー
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	ー
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	ー
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	ー
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	ー
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	ー
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.5	1.7
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	ー
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	ー
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	ー
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	ー
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	ー
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	ー
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	ー
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001	ー
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	ー
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	ー
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	ー
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	ー
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	ー
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	ー
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	ー
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	ー
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	ー
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	ー
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	ー
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004	ー
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	ー
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	ー
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	ー
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	ー
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	ー
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.2	ー
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	ー
塩化物イオン	200mg/L以下	13.8	13.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62.0	ー
蒸発残留物	500mg/L以下	146	ー
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	ー
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	ー
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	ー
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	ー
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	ー
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.8(22℃)	7.8(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	ー	0.21	0.13
残留塩素	ー	0.23	ー
電気伝導率	ー	12.9	16.8
アルカリ度	ー	57.3	ー
硫酸イオン	ー	8.6	8.7
遊離残留塩素(現地)	ー	0.2	0.2

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	戸崎給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月
一般細菌	100個/mL以下	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	―
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	―
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	―
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	―
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	8.0	8.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	―
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	―
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	―
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	―
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	―
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	―
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	―
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	―
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	―
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	―
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	―
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	―
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	―
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013	―
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	―
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	―
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.008	―
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	―
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	―
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	―
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	―
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	―
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	23.2	―
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	―
塩化物イオン	200mg/L以下	27.0	26.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	81.1	―
蒸発残留物	500mg/L以下	184	―
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	―
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	―
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002	―
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	―
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.7(22℃)	7.7(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.08	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	―	0.06	0.09
残留塩素	―	0.16	―
電気伝導率	―	19.6	23.2
アルカリ度	―	51.8	―
硫酸イオン	―	10.6	11.3
遊離残留塩素(現地)	―	0.2	0.2