焼 却 施 設

令和7年度

○一般廃棄物処理施設　　　（6・7号炉）

1. 処理量

単位:t/月

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	830.2	1,152.5	956.4	1,076.7	1,413.1	1,072.3	863.6					
煤塵除去日	—	—	—	—	—	—	—					

2. 炉出口ガス温度（連続記録の平均値）　　測定箇所: 6号炉・7号炉　炉出口

単位:℃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6号炉	981	948	953	955	949	945	951					
7号炉	974	948	949	959	955	959	953					

3. 集塵器入口温度（連続記録の平均値）　　測定箇所: №1・№2集塵器入口

単位:℃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6号炉	185	185	185	183	180	180	181					
7号炉	185	185	187	182	180	181	181					

4. 一酸化炭素濃度（連続記録の1時間平均値）　　測定箇所: №1・№2集塵器出口

単位:ppm

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6号炉	1	1	1	1	1	1	1					
7号炉	2	2	2	2	2	2	1					

※ 2. 3. 4. の連続記録データ及び煤塵除去状況（作業日誌）は清掃センターに据え置き、閲覧に供します。

最 終 処 分 場

令和7年度

○最 終 処 分 場

1. 処理量

計　画　埋　立　量 m3	1 工 区 105,965	2 工 区 109,035	全　　体 215,000
令 和 5 年 度 残 余 量 未満	7,787	79,698	87,485
令 和 6 年 度 埋 立 量 未満	0	2,734	2,734
令和6年度末残余量 未満	7,787	76,964	84,751

※ 計画埋立量は平成14年度竣工図より算出

2. 埋 立 量

単位:t／月

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
焼却灰	焼　却　灰	77.0	115.3	90.1	92.3	114.4	90.5	68.4						648.0
	混　焼　灰	0	0	0	0	0	0	0						0
	飛　　　灰	31.1	40.3	30.7	34.9	47.8	39.0	25.5						249.2
	米軍焼却灰	24.6	24.2	23.6	24.1	23.9	24.2	23.8						168.4
不燃物･困難物･その他		70.7	70.3	58.5	58.1	63.9	59.2	68.9						449.5
														1,515.2

3. 施設点検実施日及び結果点検項目

一般廃棄物最終処分場(新)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等流出防止設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
遮水設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
雨水等集配水設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
発生ガス対策設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
保有水等集配水設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
道路工	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
飛散防止措置	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
導水管等の凍結防止対策	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
浸出水処理施設	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
浸出水処理施設(調整槽)	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					

一般廃棄物最終処分場（旧）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等流出防止設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
遮水設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
雨水等集配水設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
発生ガス対策設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
保有水等集配水設備	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
道路工	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
飛散防止措置	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
導水管等の凍結防止対策	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
悪臭の発散防止、火災の発生防止措置	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
ねずみの生息、蚊、はえその他の害虫の発生防止措置	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
覆土の状況	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
浸出液又はガスの周辺地域の生活環境保全上の支障状況	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
浸出水処理施設	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
浸出水処理施設（調整槽）	点検日	R7.4.30	R7.5.30	R7.6.30	R7.7.31	R7.8.29	R7.9.30	R7.10.31					
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					

4．水質検査(1)　放流水

					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	（新最終処分場）	採取年月日			R7.5.7	R7.5.16	R7.6.26	R7.7.24	R7.8.18	R7.9.16	R7.10.8					
		結果確定日			R7.5.20	R7.5.29	R7.7.10	R7.8.19	R7.9.1	R7.10.3	R7.10.22					
		水素イオン濃度	pH	-	7.1	7.2	7.0	7.0	7.4	6.1	7.1					
		生化学的酸素要求量	BOD	mg/L	1.8	2.5	0.8	3.7	1.6	7.7	2.6					
		化学的酸素要求量	COD	mg/L	5.4	5.2	4.0	7.7	7.5	8.3	5.4					
		浮遊物質量	SS	mg/L	1未満	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満					
		窒素含有量	N	mg/L	4.8	2.0	3.5	3.5	12.0	7.9	4.4					
	（旧最終処分場）	採取年月日			R7.5.7	R7.5.16	R7.6.26	R7.7.24	R7.8.18	R7.9.16	R7.10.8					
		結果確定日			R7.5.20	R7.5.29	R7.7.10	R7.8.19	R7.9.1	R7.10.3	R7.10.22					
		水素イオン濃度	pH	-	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6					
		生化学的酸素要求量	BOD	mg/L	7.0	3.2	1.9	0.6	4.5	2.7	2.8					
		化学的酸素要求量	COD	mg/L	0.7	0.5未満	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6					
		浮遊物質量	SS	mg/L	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満					
		窒素含有量	N	mg/L	0.57	0.68	0.83	0.78	0.42	0.55	0.51					

水質検査(2)　地下水

地下水	（上流）	採取年月日			R7.5.7	R7.5.16	R7.6.26	R7.7.24	R7.8.18	R7.9.16	R7.10.8					
		結果確定日			R7.5.20	R7.5.29	R7.7.10	R7.8.19	R7.9.1	R7.10.3	R7.10.22					
		電気伝導率	EC	ms/m	64	64	93	36	36	59	41					
		塩化物イオン	CL-	mg/L	120	120	130	10	9	71	15					
	（下流）	採取年月日			R7.5.7	R7.5.16	R7.6.26	R7.7.24	R7.8.18	R7.9.16	R7.10.8					
		結果確定日			R7.5.20	R7.5.29	R7.7.10	R7.8.19	R7.9.1	R7.10.3	R7.10.22					
		電気伝導率	EC	ms/m	28	21	140	110	96	150	160					
		塩化物イオン	CL-	mg/L	9	8	280	120	130	88	270					

水質検査（３）

放流水

			最終処分場放流水					
測定場所			新最終処分場		旧最終処分場			
採取年月日			R7.10.7		R7.10.7			
結果確定日			R7.9.16		R7.9.16		許容限度	
カドミウム及びその化合物	(Cd)	mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.03	以下
シアン化合物	(CN)	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	1	以下
有機燐化合物	(O-P)	mg/L	0.1	未満	0.1	未満	1	以下
鉛及びその化合物	(Pb)	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.1	以下
六価クロム化合物	(Cr6+)	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.5	以下
ひ素及びその化合物	(As)	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.1	以下
水銀及びその他の水銀化合物	(T-Hg)	mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005	以下
アルキル水銀化合物	(R-Hg)	mg/L	不検出（0.0005未満）		不検出（0.0005未満）		検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	(PCB)	mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.003	以下
トリクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.1	以下
テトラクロロエチレン		mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.1	以下
ジクロロメタン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.2	以下
四塩化炭素		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.02	以下
1.2-ジクロロエタン		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.04	以下
1.1-ジクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	1	以下
シス-1.2-ジクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.4	以下
1.1.1-トリクロロエタン		mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	3	以下
1.1.2-トリクロロエタン		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.06	以下
1.3-ジクロロプロペン		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.02	以下
チウラム		mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.06	以下
シマジン		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.03	以下
チオベンカルブ		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.2	以下
ベンゼン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.1	以下
セレン及びその化合物	(Se)	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.1	以下
ほう素及びその化合物	(B)	mg/L	0.7		0.1	未満	10	以下
ふっ素及びその化合物	(F)	mg/L	0.1	未満	0.1	未満	8	以下
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物		mg/L	3.6×0.4		0.05未満(×0.4)			
亜硝酸化合物		mg/L	3.1	5.6	0.55	0.6	100	以下
硝酸化合物		mg/L	1.1		0.05未満			
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質量（鉱物油）		mg/L	1	未満	1	未満	5	以下
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質量（動物植油）		mg/L	1	未満	1	未満	30	以下
フェノール類含有量		mg/L	0.01	未満	0.01	未満	5	以下
銅含有量	(Cu)	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	3	以下
亜鉛含有量	(Zn)	mg/L	0.01	未満	0.04		2	以下
溶解性鉄含有量	(D-Fe)	mg/L	0.05		0.09		10	以下
溶解性マンガン含有量	(D-Mn)	mg/L	0.94		0.01	未満	10	以下
クロム含有量	(Cr)	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	2	以下
大腸菌群数		個/ｃｍ3	0		0		日間平均3000以下	
燐含有量	(P)	mg/L	0.04		0.16		16	以下
1.4-ジオキサン		mg/L	0.05	未満	0.05	未満	0.5	以下

地下水

			地下水							
測定場所			上流		下流		旧下流			
採取年月日			R7.10.7		R7.10.7		R7.10.7			
結果確定日			R7.9.16		R7.9.16		R7.9.16		許容限度	
カドミウム	(Cd)	mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.003	以下
全シアン	(CN)	mg/L	不検出（0.01未満）		不検出（0.01未満）		不検出（0.01未満）		検出されないこと	
鉛	(Pb)	mg/L	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.01	以下
六価クロム	(Cr6+)	mg/L	0.01	未満	0.01	未満	0.01	未満	0.05	以下
砒素	(As)	mg/L	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.01	以下
総水銀	(T-Hg)	mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	以下
アルキル水銀	(R-Hg)	mg/L	不検出（0.0005未満）		不検出（0.0005未満）		不検出（0.0005未満）		検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	(PCB)	mg/L	不検出（0.0005未満）		不検出（0.0005未満）		不検出（0.0005未満）		検出されないこと	
ジクロロメタン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.02	以下
四塩化炭素		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.002	以下
1.2-ジクロロエタン		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.004	以下
1.1-ジクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.1	以下
1.2-ジクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.04	以下
1.1.1-トリクロロエタン		mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	1	以下
1.1.2-トリクロロエタン		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.006	以下
トリクロロエチレン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.01	以下
テトラクロロエチレン		mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.01	以下
1.3-ジクロロプロペン		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.002	以下
チウラム		mg/L	0.0005	未満	0.0005	未満	0.0005	未満	0.006	以下
シマジン		mg/L	0.0001	未満	0.0001	未満	0.0001	未満	0.003	以下
チオベンカルブ		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.02	以下
ベンゼン		mg/L	0.001	未満	0.001	未満	0.001	未満	0.01	以下
セレン	(Se)	mg/L	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.01	以下
塩化ビニルモノマー		mg/L	0.0002	未満	0.0002	未満	0.0002	未満	0.002	以下
1.4-ジオキサン		mg/L	0.005	未満	0.005	未満	0.005	未満	0.05	以下

焼 却 施 設

令和7年度

〇排ガス中のばい煙量・ばい煙濃度・及びダイオキシン類濃度（分析機関による分析）

項目 / 施設名称（結果）		煤塵濃度 g/m3		硫黄酸化物排出量 ppm		窒素酸化物濃度 ppm		塩化水素濃度 ppm		ダイオキシン類濃度 ng-TEQ/m3
		第1回測定	第2回測定	第1回測定	第2回測定	第1回測定	第2回測定	第1回測定	第2回測定	
6号炉	測定値	＜0.001		15.00		89		74		0.0071
	測定年月日	R7.5.16		R7.5.16		R7.5.16		R7.5.16		R7.3.27
	測定結果確定日	R7.6.30		R7.6.30		R7.6.30		R7.6.30		R7.4.28
7号炉	測定値	0.003		16.00		100		63		0.096
	測定年月日	R7.5.16		R7.5.16		R7.5.16		R7.5.16		R7.3.27
	測定結果確定日	R7.6.30		R7.6.30		R7.6.30		R7.6.30		R7.4.28

測定箇所：6号炉（BF出口孔）、7号炉（BF出口孔）／令和5年5月運転開始